



設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準に準拠しがい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を受けて保険申込みが可能の場合、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2009 年 7 月 15 日

事業者 (メーカー・団体等名)	日本躯体処理株式会社		
届出事業者番号 (※1)	-	電話番号	03-5798-7561
担当者	氏名 平松 賢士	FAX番号	03-5798-0544

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

準拠しがい事項	該当条文	設計施工基準	14	条	2	項	号
	(準拠しがい事項を記入します) 防水工法は次表に適合するものとする。						
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、本書に直接記入または別紙を添付してください。)	別紙添付資料 (<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し)						
	①申請する商品名 RCガーデックス防水用 ②建築材料の品質について けい酸ナトリウム系の浸透性改質剤であり、コンクリートに浸透し、緻密化することにより、コンクリート躯体で防水する。JASS8のけい酸質塗膜防水剤の有効成分を液体にしたもの。 ③施工品質について 施工マニュアル等の有り。(添付します) 施工体制有り(責任施工時のみ保証) 製品保証等の有(保証書添付します) ④施工実績について 多数あり。(実績表添付します) ⑤まとめ 2002年会社設立より、責任施工で防水工事を多数実施。ひび割れの発生もほとんどなく、品質・実績的にも問題ないと考えております。						

(以下、JIO記入欄)

確認書

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2009 年 7 月 24 日	確認番号	J09-1-14-0008
備考欄			

①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。

②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。